



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

## ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE

**BK/W/0991/02/2019**

ORYGINAL

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

Wyrób / product: **Rury i kształtki z PP typ 3 systemu SYSTEM POL: rury jednorodne, rury wielowarstwowe STABI Al, rury wielowarstwowe STABI GLASS, kształtki z wtopkami mosiężnymi z gwintem zewnętrznym GZ i gwintem wewnętrznym GW**

Zawierający / containing: polipropylen Borealis RA130E (Borealis Finlandia), Inno-pol CS-4-8000 G (Inno-comp Węgry), Vestolen P 9421 (Sabic Sales Europe - Holandia); Topilene R200P (Hyosung Chem.); mosiądz, folię aluminiową, włókno szklane

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody oraz instalacji centralnego ogrzewania

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Prace montażowe rur z warstwą włókna szklanego należy prowadzić w sposób uniemożliwiający przeniknięcie włókien szklanych do wody i powietrza.


Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

DETAL-MET Sp. z o.o.  
87-880 Brześć Kujawski  
Pikutkowo 43A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DETAL-MET Sp. z o.o.  
87-880 Brześć Kujawski  
Pikutkowo 43A



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020.06.12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020.06.12 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: środa, 31 lipca 2019

The date of issue of the certificate: 31st July 2019

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

*z up. M. Jankiewicz*

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH