

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 123/K/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Filtry siatkowe skośne do instalacji wodnych DN15 – DN50 (G3/8 – G2)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks	Typ
720-000-15	Filtr siatkowy skośny DN15 (G 1/2)
720-000-15-EU	Filtr siatkowy skośny DN15 (G 1/2)
720-000-20	Filtr siatkowy skośny DN20 (G 3/4)
720-000-20-EU	Filtr siatkowy skośny DN20 (G 3/4)
720-000-25	Filtr siatkowy skośny DN25 (G 1)
720-000-25-EU	Filtr siatkowy skośny DN25 (G 1)
720-000-32	Filtr siatkowy skośny DN32 (G 1 1/4)
720-000-40	Filtr siatkowy skośny DN40 (G 1 1/2)
720-000-50	Filtr siatkowy skośny DN50 (G 2)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Montaż w instalacjach sieci wodnych i grzewczych jako armatura zamykająca (odcinająca)

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

Aprobata techniczna ITB AT-15-8496 z dnia 24.11.2016
Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie max. 6,0 MPa (60 bar)	
	Temperatura -30°C do +150°C	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mroziak - Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Pełnomocnik Zarządu
ds. Systemu Zapewnienia Jakości

Tomasz Mroziak

Kraków, 12.06.2017
(miejsce i data wystawienia)

Tomasz Mroziak
.....
(podpis)