

Szałsza, 29.10.2014

Deklaracja zgodności CE

Tłumaczenie z języka niemieckiego dokumentu FB 27 – 03

Producent: AFRISO-EURO-INDEX GMBH
Lindenstr. 20
74363 Güglingen

Produkt: Detektor wycieku LAG-14 ER

Oznaczenie typu: SE 2

Parametry pracy: 230 V, 50Hz, 5VA, IP30

Wymieniony produkt jest zgodny z przytoczonymi poniżej normami oraz spełnia wymogi następujących Dyrektyw Europejskich:

Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej (2004/108/EG)
- PN-EN 60730-1: 2011

Dyrektywa Niskonapięciowa (73/23/EWG oraz 93/68/EWG)
- PN-EN 60730-1: 2011

Dyrektywa ATEX (94/9/EG)
- PN-EN 60079-0: 2012, PN-EN 60079-0: 2012/A11: 2013
- PN-EN 60079-11: 2012
- Certyfikat badania typu WE nr EX5 11 092 15639 011
- Certyfikat TUV SUD Product Service GmbH,

Dyrektywa Wyrobów Budowlanych (EU) Nr 305/2011 + 574/2014
- PN-EN 13160-1: 2003, PN-EN 13160-3: 2003

Podpisany w dniu 21.08.2014: Dr Aldinger, Dyrektor Techniczny

Osoba odpowiedzialna za dokonanie tłumaczenia:

Nazwisko: Wojciechowski Błażej
Data: 29.10.2014

Podpis: 