

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 210.01/K/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

ZAWÓR KULOWY WODNY MONTER QUALITY KRAKUS

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks	Typ zaworu
123-210-15	MINI, NAKRĘTNO – WKRĘTNY DN15 (1/2")
127-010-10	KĄTOWY, Z DŹWIGNIĄ I Z FILTREM
127-010-15	KĄTOWY, Z DŹWIGNIĄ I Z FILTREM
127-010-20	KĄTOWY, Z DŹWIGNIĄ I Z FILTREM
127-020-10	KĄTOWY, Z MOTYLKIEM
127-020-15	KĄTOWY, Z MOTYLKIEM
127-020-20	KĄTOWY, Z MOTYLKIEM

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Instalacje domowej sieci wodociągowej obiektów budowlanych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

Miejsce produkcji wyrobu: Chiny

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 13828:2005**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Parametry stosowania	Ciśnienie max. 1,0 MPa (10 bar)	
	Temperatura max. 90°C	
Gwint instalacyjny	G1/2	
Gwint przyłączeniowy	G3/8, G1/2, G3/4	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. jakości
.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 29.10.2025 r.
(miejsce i data wydania)