



DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 814

1. Producent wyrobu budowlanego: DANFOSS A/S, HAARUPVAENGET 11, HAARUP, DK-8600 SILKEBORG, DANIA
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Głowica termostatyczna RAS-CK do zaworów termostatycznych i wkładek zaworowych z połączeniem M30x1.5
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 2008: 28.14.12.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: dla instalacji centralnego ogrzewania do 120°C i ciśnieniu nominalnym 1 MPa (10 bar)
5. Specyfikacja techniczna:

Powyższe głowice termostatyczne produkowane są w certyfikowanym Systemie Zapewnienia Jakości zgodnym z ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, DS/OHSAS 18001:2008

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Zakres temperatur: 8-28°C

7. Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Grodzisk Mazowiecki, 15.11.2012 r.

Sylwia Biernacka

Kierownik Produktu

Dział Wsparcia Technicznego