



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0785/02/2014

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Zawór odcinający zestawu startowego do bezprzewodowej detekcji wycieku**

Zawierający / containing: **mosiądz, NBR**

Przeznaczony do / destined: **zawór służy do odcięcia dopływu wody z sieci w przypadku wykrycia wycieku wewnątrz budynku**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

**AFRISO-EURO-INDEX GmbH
74363 Güglingen
Lindenstr. 20, Niemcy**

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

**AFRISO Sp. z o. o.
42-677 Czekanów
Szalsza, ul. Kościelna 7**

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-10-16 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-10-16
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 16 października 2014

The date of issue of the certificate: 16th October 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady