



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

BK/W/0658/01/2019

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Rury polipropylenowe: PP-R od 16 do 110 mm; PP-R/PP-R+GF/PP-R od 16 do 110 mm; PP-RCT od 16 do 160 mm; PP-RCT/PP-RCT+GF/PP-RCT od 16 do 160 mm; PP-RCT/Al/PP-R od 16 do 63 mm; kształtki z PP-R, złączki z PP-R

Zawierający / containing: polipropylen, włókno szklane, aluminium

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w instalacjach centralnego ogrzewania

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Podczas wykonywania prac montażowych wyrób nie może być źródłem emisji włókien szklanych do wody i środowiska.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

FV- Plast, a.s.

(Z-d prod.: Kozovazska 1049/3, Celakovice 250 88),

Bartlova 2791/17A, Praha 9, Republika Czeska

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

FV- Plast, a.s.

Bartlova 2791/17A,

Praha 9, Republika Czeska

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-06-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-06-19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 czerwca 2019

The date of issue of the certificate: 19th June 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. M. Jamsheer
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349