

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH****Nr 120/K/2018**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

**Kurki kulowe z filtrem skośnym DN15 – DN40 (G1/2 – G1 1/2)**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks	Typ
<b>708-010-15</b>	Kurek kulowy z filtrem skośnym DN15 (G $\frac{1}{2}$ )
<b>708-010-15-EU</b>	Kurek kulowy z filtrem skośnym DN15 (G $\frac{1}{2}$ )
<b>708-010-20</b>	Kurek kulowy z filtrem skośnym DN20 (G $\frac{3}{4}$ )
<b>708-010-20-EU</b>	Kurek kulowy z filtrem skośnym DN20 (G $\frac{3}{4}$ )
<b>708-010-25</b>	Kurek kulowy z filtrem skośnym DN25 (G1)
<b>708-010-25-EU</b>	Kurek kulowy z filtrem skośnym DN25 (G1)
<b>708-010-40</b>	Kurek kulowy z filtrem skośnym DN40 (G1 $\frac{1}{2}$ )

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Montaż w instalacjach sieci wodociągowych i grzewczych jako armatura zaporowa (odcinająca)**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**ARMATURA KRAKÓW S.A.  
ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków, Polska**

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 3**

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

**Krajowa Ocena Techniczna ITB - KOT - 2018 / 0735 wydanie 1 z dnia 26.11.2018**  
**Kurki kulowe KFA****Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, Certyfikat akredytacji nr AC 020**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie max.: do 1,6 MPa (16 bar)	
	Max. temperatura czynnika grzewczego: $\leq 95^{\circ}\text{C}$	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.  
Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. Jakości

Dyrektor ds. jakości

*Tomasz Mrozik*

*Tomasz Mrozik*

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 03.12.2018  
(miejsce i data wystawienia)