

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 56/K/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Filtry skośne do instalacji gazowych AFG, DN15 – DN25 (Rp1/2 – Rp1)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks	Typ zaworu
740-000-15	Filtr skośny do gazu AFG, Rp1/2
740-000-20	Filtr skośny do gazu AFG, Rp3/4
740-000-25	Filtr skośny do gazu AFG, Rp1

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Montaż w instalacjach gazowych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna AT/2010-04-02, wyd. II/2015 z dnia 26.02.2015r.
„Filtry skośne typu: AFG-15, AFG-20, AFG-25 do instalacji gazowych”
+ Aneks nr1 z dnia 16.06.2015, wydana przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.
Certyfikat Zgodności Nr 17/10 z dnia 01.07.2015r.
Certyfikat na znak bezpieczeństwa i jakości Nr 4/13 z dnia 16.06.2015r.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Parametry stosowania	Max. ciśnienie robocze MOP5 (0,5MPa - 5 bar)	
	Klasa temperaturowa /zakres temperatur T2 (-20°C - 60°C)	
Średnica oczek siatki filtra	0,2 ± 0,02 mm (200µm)	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Pełnomocnik Zarządu
ds. Systemu Zapewnienia Jakości

Kraków, 12.06.2017
(miejsce i data wystawienia)

Tomasz Mrozik
.....
(podpis)