

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 124/K/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Kurki kulowe czerpalne DN15 – DN25 (G1/2 – G1)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks	Typ
704-010-15	Kurek kulowy czerpalny DN15 (G $\frac{1}{2}$)
704-010-15-EU	Kurek kulowy czerpalny DN15 (G $\frac{1}{2}$)
704-010-20	Kurek kulowy czerpalny DN20 (G $\frac{3}{4}$)
704-010-20-EU	Kurek kulowy czerpalny DN20 (G $\frac{3}{4}$)
704-010-25	Kurek kulowy czerpalny DN25 (G1)
704-010-25-EU	Kurek kulowy czerpalny DN25 (G1)
7041-010-15	Kurek kulowy czerpalny „RED” DN15 (G $\frac{1}{2}$)
7041-010-20	Kurek kulowy czerpalny „RED” DN20 (G $\frac{3}{4}$)
7041-010-25	Kurek kulowy czerpalny „RED” DN25 (G1)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Montaż w instalacjach sieci wodociagowych jako armatura zamykająca (odcinająca)

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**ARMATURA KRAKÓW S.A.
ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków, Polska**

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB - KOT - 2018 / 0735 wydanie 1 z dnia 26.11.2018
Kurki kulowe KFA

Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, Certyfikat akredytacji nr AC 020



7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie max.: do 1,6 MPa (16 bar)	
	Max. temperatura czynnika grzewczego: $\leq 95^{\circ}\text{C}$	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. Jakości

Dyrektor ds. jakości

Tomasz Mrozik



.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 03.12.2018
(miejsce i data wystawienia)