



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0893.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **BWT Bewasoft 10, 15, 20, 25**

Zawierający / containing: żywicę jonowymienną, PP, PPO, ABS, POM, EPDM i inne materiały zgodnie z dokumentacją producenta przedłożoną do oceny

Przeznaczony do / destined: zmiękczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymogom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Do wyrobów należy dołączyć instrukcję w języku polskim, informującą o sposobie ich montażu i eksploatacji, w tym o zalecanym czasie wymiany wkładów.

Zaleca się aby twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie była niższa niż 60 mg CaCO₃/l. Sól musi posiadać odrębny atest higieniczny.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów / Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

BWT Haier Drinking Water Technology Co., Ltd.

Huangdao District, Qingdao 266000, Chiny

No. 159 Mailan Road

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BWT Polska Sp. z o.o.

01-304 Warszawa

ul. Polczyńska 116


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.05.30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.05.30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 maja 2025

The date of issue of the certificate: 30th May 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko